



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Нижегородской области
ул. Окский съезд, 6, г. Н. Новгород, 603950, тел. 200-10-03

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Н. Новгорода
Бурнаковский проезд, 14, г. Н. Новгород, 603079, тел. 279-03-75

**Предписание №69/1/2
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
«Нижегородский техникум транспортного обслуживания и сервиса»
(далее - ГБПОУ «НТТОС»)

директору Давыдову Виктору Александровичу

фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Н.Новгорода Нижегородской области по пожарному надзору Мангушева Романа Александровича №69 от «05» апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» государственным инспектором г. Н.Новгород по пожарному надзору Королевой Натальей Игоревной

совместно с: Заместителем директора по БХР Агеевой О.С.

в период с 12.04.2021г. По 11.05.2021г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: ГБПОУ «НТТОС», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.Народная, 78. Эксперты не привлекались.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
<i>Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:</i>				
1.	Прибор приемно-контрольный и приборы управления АПС, не установлены в помещении с	ч.1, ч.3 ст.6, ст.83 123-ФЗ, п.3.22 СП 484.1311500.2020	01.03.2022	

круглосуточным пребыванием дежурного персонала.	(ранее действовало требование п.13.14.5 СП 5.13130.2009 (ранее действовало требование – п.12.48* НПБ 88-2001)		
<i>Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:</i>			
2. На объекте защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности при сроке эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 п.54	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор г. Н.Новгород по
пожарному надзору Королева Н.И.

Предписание для исполнения получил:

